

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01948

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».  
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.  
Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

№ 0015451

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «ИЗОРОК».  
Адрес: 392526, Тамбовская обл., Тамбовский р-н., п. Строитель, ул. Промышленная, стр.2.  
ОГРН: 1026800885913. Телефон 8 (4752) 77-86-66, факс 8 (4752) 77-54-01.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.  
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные торговой марки ISOTEC, марок: МП-75, МП-100, МП(МС)-75, МП(МС)-100, МП(ХНС)-75, МП(ХНС)-100 (плотность 50÷100 кг/м<sup>3</sup>, содержание органических веществ не более 2,0 % по массе), выпускаемые по ГОСТ 21880-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6210  
код ОКПД2: 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ см. Приложение.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 4965/РС, № 4966/РС от 23.12.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2583-АОП от 20.04.2016 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.12.2016 по 29.12.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов  
инициалы, фамилия





ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.01948

(обязательная сертификация)

№ 0013827

Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные торговой марки ISOTEC, марок: МП-75, МП-100 (без покрытия, плотность  $50 \div 100 \text{ кг/м}^3$ , содержание органических веществ не более 2,0 % по массе), МП(МС)-75, МП(МС)-100 (покрытие - металлическая сетка, плотность  $50 \div 100 \text{ кг/м}^3$ , содержание органических веществ не более 2,0 % по массе) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные торговой марки ISOTEC, марок: МП(ХНС)-75, МП(ХНС)-100 (покрытие - холст нетканый из стекловолокна, плотность  $50 \div 100 \text{ кг/м}^3$ , содержание органических веществ не более 2,0 % по массе) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).



Для Руководитель (заместитель руководителя)  
Документов  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
подпись

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
подпись

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов  
инициалы, фамилия